



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

663430, Красноярский
край, Богучанский район, село
Богучаны, улица Ленина, 11.
(место составления акта)

« 27 » октября 2017 г.
(дата составления акта)

15-30 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Енисейским управлением Ростехнадзора
юридического лица
№13/078/3032/2017

По адресу/адресам: 663430, Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул.
Ленина, 11.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения № 3032-р/кр от 12.09.2017 г. и. о. заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору П. Я. Германа, была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны; ИНН 2407009868.

С целью: предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проверки технического состояния и организации соблюдения требований безопасности в электроэнергетике в соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Д*» Енисейского управления Ростехнадзора на 2017 год. \ » ^

Дата и время проведения проверки: в период с 23 октября 2017 г. до 27 октября 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Уведомлен(а) о проведении проверки, согласно ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008г.: копия распоряжения направлена 14.09.2017 г. почтовым уведомлением № 66349115160992.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): Заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - Захарченко Галина Васильевна 23.10.2017г. 14:17. ;

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Шичев Денис Викторович - главный государственный инспектор Ангарского территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовал(а):

Заведующая Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - Захарченко Галина Васильевна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации:

Полное наименование: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны.

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны.

Адрес юридического лица: 663430, Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 11.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663430, Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ленина, 11.

Реквизиты:

ИНН 2407009868, ОГРН 1022400594193, КПП 242001001

Устав МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны утвержден постановлением администрации Богучанского района.

Учредителем и собственником имущества МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны является Администрация Богучанского района.

Основной целью деятельности МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны является осуществление образовательной деятельности.

Руководитель: Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - Захарченко Галина Васильевна, назначена распоряжением главы администрации Богучанского района № 129-р от 01.04.2008г.

Энергодекларация потребителя топливно-энергетических ресурсов - заполнена.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2017-2019гг. МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - представлена, программа **не соответствует** требованиям к форме программы и отчетности о ходе ее реализации согласно Приложению 1 табл. 1, 2, 3, 4, 5 к приказу от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации. Утверждена приказом №23 от 19.12.2016г.

Персонал, обеспечивающий реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности обучение прошел, должностное лицо, ответственное за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - назначено.

Краткая характеристика установленного оборудования

Электрические энергоустановки:

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации - нет;
в том числе, автономные - нет;

Испытания электрических сетей и электрооборудования: представлены технический отчет по результатам испытаний и измерений №295 от 25.10.2017г., выполнены: электротехническая лаборатория ООО «Огонек, замечаний нет.

(Наименование лаборатории, № технического отчета, дата проведения испытаний, замечания по протоколам)

Муниципальный контракт на электроснабжение зданий МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны с ПАО «Красноярскэнергосбыт» №786 от 01.01.2017г.

Приложения к контракту № 1 (схема расчета за потребляемую электрическую энергию (мощность), перечень объектов и перечень приборов учета электрической энергии); № 2 (требования к организации учета электрической энергии), № 3, За (Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и (или) эксплуатационной ответственности сторон с

однолинейной схемой электроснабжения), № 4, 4а (форма сведений о расходе электрической энергии) - представлены.

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей - представлен.

В МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны два ввода электрической энергии, оборудованные приборами учета электрической энергии. Класс точности приборов учета электрической энергии - 0,5.

Присоединенная (установленная мощность) $P_{уст} = 78$ кВт.

На выполнение текущего обслуживания, ремонтных работ, плановых осмотров внутренних сантехнических сетей и оборудования, электрических сетей и оборудования здания школы МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны, документы не представлены.

Приказ на ответственного за электрохозяйство и организацию эксплуатации электроустановок, а также его заместителя - **не представлен**.

Персонал, прошедший проверку знаний по электробезопасности от МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны - **отсутствует**.

Категория надёжности электроснабжения по проекту - II, фактически - II.

Другие характеристики предприятия (учреждения):


Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
Здание 1 МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны	+ / +	Не требуется / +	хвс + / + гвс + / +
Здание 2 МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны	+ / +	Не требуется / +	хвс + / + гвс + / +

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или(и)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1.	Лицо, ответственное за электрохозяйство и его заместитель не прошли проверку знаний в органах государственного энергетического надзора.	п. 1.4.28 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.
2.	Обслуживание объектов осуществляет не подготовленный персонал.	п. 1.2.1. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.
3.	Представленная программа МКОУ КСОШ № 3 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям к форме программы и отчетности о ходе ее реализации.	ст. 25 ч 1.2 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-03 (ред. от 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны* Захарченко Г. В.

		приказ от 30.06.2014 г № 398 Министерства энергетики Российской Федерации Приложение 1 табл. № 1, 2, 3, 4,5.	
4.	С внутренней стороны силовых щитов отсутствуют однолинейные схемы.	п. 2.12.5 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.
5.	Отсутствуют однолинейные схемы сети электрического освещения.	п. 2.12.11 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.
6.	Не определён перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности (определяет руководитель Потребителя). Отсутствует журнал установленной формы с перечнем персонала с I группой по электробезопасности.	п. 1.4.4 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные Минэнерго России приказом № 6 от 13.01.2003 г.	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.
7.	В электрических водонагревателях не выполнено защитное заземление.	п. 1.7.1, 1.7.32 «Правила устройства электроустановок».	Заведующая МКДОУ детский сад № 1 «Сибирячок» с. Богучаны. Захарченко Г. В.

Запись в Журнал учета] проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органам!» [государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, не внесена.

(подпись)	г. ташсшюму, тфмологическому и атомному надзору	~89



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный государственный инспектор
Ангарского территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора: /
Должностное лицо территориального органа Ростехнадзора (1 Подпись,

г-Гн^Ыцское управление. Айедор^шьнрй службы /рВВЦжйлогическому, Шам^ логическому / и атомному надзору	В§ё	>Д. В. ИГ)
---	-----	---------------

С актом проверки ознакомлении), копию акта со всеми Приложениями получил(а):

Захарченко Галина Васильевна

(фамилия, ^й^Г, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)